

## VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO JEDNOTKY FANCOIL

**Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:**

<b>Preventivní prohlídka</b>	
četnost:	2x ročně
popis činnosti:	<p><b>Vnitřní jednotka</b></p> <p>kontrola stavu filtru, event. vyčištění nebo výměna                      kontrola výměníku                      kontrola odvodu, nebo čerpadla kondenzátu                      vyčištění kondenzátní vany                      kontrola lopatek ventilátorů                      kontrola ložisek ventilátorů                      kontrola mechanických částí upevnění motorů                      dotažení šroubových spojů                      vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení                      kontrola a zaznamenání výrobních čísel                      kontrola těsnosti vodního okruhu, případně dotažení šroubových spojů                      kontrola regulačních vodních ventilů</p> <p><b>Elektrické a elektronické obvody</b></p> <p>vizuální kontrola mikroprocesorové desky                      kontrola konektorů                      dotažení svorek elektrické výstroje                      provedení testu funkčnosti regulace teploty                      kalibrace nastavených hodnot na zařízení</p>

**Další práce zajišťující funkčnost zařízení:**

<b>Spotřební materiál</b>	
četnost:	1 – 2x ročně dle vnějších vlivů prostředí, ve kterém se zařízení nachází
popis činnosti:	- výměna vzduchových filtrů