

VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO HYGIENICKÉ VĚTRÁNÍ

Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:

Preventivní prohlídka	
četnost:	2x ročně
popis činnosti:	<p>Vzduchotechnická jednotka</p> <p>kontrola venkovní sací a výfukové žaluzie, je-li přístupná</p> <p>kontrola pružných manžet</p> <p>kontrola filtrů vzduchu (stav a upevnění)</p> <p>kontrola chodu ventilátorů (výskyt nepatřičných zvuků a nadměrného chvění jednotky)</p> <p>kontrola celistvosti lopatek ventilátorů</p> <p>kontrola ložisek ventilátorů (teplota a hluk)</p> <p>kontrola mechanických částí upevnění motorů</p> <p>kontrola neporušenosti a upevnění izolátorů chvění (silentblok)</p> <p>kontrola opotřebení a napnutí klínových řemenů</p> <p>kontrola funkce bezpečnostních prvků: zámrazový termostat, diferenční manostaty, bezpečnostní termostaty el. topných registrů, je-li to možné</p> <p>kontrola správné funkce z ručního ovládání</p> <p>dotážení šroubových spojů</p> <p>vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení</p> <p>kontrola a zaznamenání výrobních čísel</p> <p>Elektrické a elektronické obvody</p> <p>kontrola funkce z MaR ve všech provozních režimech</p>