

VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO PARNÍ ZVLHČOVAČE

Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:

Preventivní prohlídka	
četnost:	2x ročně
popis činnosti:	<p>Vnitřní jednotka</p> <p>kontrola stavu filtru, event. vyčištění nebo výměna dotažení šroubových spojů vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení kontrola a zaznamenání výrobních čísel</p> <p>Parní zvlhčovač</p> <p>kontrola opotřebení parní a kondenzační hadice a stav distributoru páry kontrola opotřebení vyvíjecí nádoby, topných spirál, vložky, vnitřních hadicových rozvodů, plovákového snímače a kompenzátoru tlaku funkčnost napouštěcího ventilu, vypouštěcího čerpadla a stykačů kontrola varu vody v nádobě, distribuce páry ve VZT zařízení (kondenzace atd.) celková kontrola provozu zařízení (přívod vody, odpadní potrubí, netěsnosti, poškození opláštění)</p> <p>Elektrické a elektronické obvody</p> <p>vizuální kontrola mikroprocesorové desky kontrola konektorů dotažení svorek elektrické výstroje provedení testu funkčnosti regulace vlhkosti kontrola funkce a odzkoušení alarmů včetně vnějšího napojení kalibrace nastavených hodnot na zařízení kontrola funkce z MaR ve všech provozních režimech</p>

Další práce zajišťující funkčnost zařízení:

Spotřební materiál	
četnost:	1 – 2x ročně dle vnějších vlivů prostředí, ve kterém se zařízení nachází
popis činnosti:	- výměna nádob zvlhčovače, pokud jsou