

VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO SÁLOVÉ JEDNOTKY, VODNÍ

Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:

Preventivní prohlídka	
četnost:	2x ročně
popis činnosti:	<p>Vnitřní jednotka</p> <p>kontrola stavu filtru, event. vyčištění nebo výměna kontrola výměníku kontrola odvodu, nebo čerpadla kondenzátu vyčištění kondenzátní vany kontrola lopatek ventilátorů kontrola ložisek ventilátorů kontrola mechanických částí upevnění motorů kontrola, napnutí nebo výměna řemenů jsou-li dotažení šroubových spojů vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení kontrola a zaznamenání výrobních čísel kontrola stavu a funkce zvlhčovače, event. vyčištění nebo výměna spotřebních dílů kontrola těsnosti vodního okruhu, případně dotažení šroubových spojů kontrola regulačních vodních ventilů</p> <p>Vzduchotechnické nástavce (jsou-li)</p> <p>kontrola výústek/ mřížek, jejich průchodnost, vyčištění kontrola servopohonů klapek</p> <p>Elektrické a elektronické obvody</p> <p>vizuální kontrola mikroprocesorové desky kontrola stykačů a konektorů dotažení svorek elektrické výstroje provedení testu funkčnosti regulace teploty a vlhkosti kontrola funkce a odzkoušení alarmů včetně vnějšího napojení kalibrace nastavených hodnot na zařízení</p>

Další práce zajišťující funkčnost zařízení:

Spotřební materiál	
četnost:	1 – 2x ročně dle vnějších vlivů prostředí, ve kterém se zařízení nachází
popis činnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - výměna vzduchových filtrů - výměna nádob zvlhčovače