

**VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY****Povinnosti vyplývající z platné legislativy:**

<b>Výchozí revize</b>	
legislativa:	NV 192/2022 Sb., § 12; ČSN 69 0012, čl.90
četnost:	před uvedením do provozu
popis činnosti:	kontrola nádoby sepsání revizní zprávy, která je přílohou pasportu provádí se u nových nádob, nádob zrekonstruovaných nebo opravených a nádob u nichž došlo ke změně použití či přemístění

<b>První provozní a pravidelná provozní revize</b>	
legislativa	NV 192/2022 Sb., § 13; ČSN 69 0012, čl.91
četnost:	první provozní revize do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu a následně provozní revize 1x ročně
popis činnosti:	kontrola celkového stavu, bezpečnostní výstroje, regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení kontrola měřících přístrojů kontrola předepsané dokumentace a způsobu provozu zhodnocení čistoty a pořádku v okolí nádoby a bezpečný přístup k ní kontrola výrobních čísel a stavu výrobních štítků kontrola, zda obsluha zařízení splňuje podmínky čl. 6

<b>Vnitřní revize</b>	
legislativa	NV 192/2022 Sb., § 14; ČSN 09 0012, čl. 94
četnost:	1x za 5 let
popis činnosti:	kontrola a posouzení stavu nádoby na zevní a vnitřní straně, včetně všech hrdel a výstroje

<b>Zkouška těsnosti</b>	
legislativa	NV 192/2022 Sb., § 1; ČSN 69 0012, čl. 107
četnost:	1x za 5 let po vnitřní revizi
popis činnosti:	ověření těsnosti tlakového zařízení a jeho výstroje při provozním tlaku

<b>Tlaková zkouška</b>	
legislativa	NV 192/2022 Sb., § 16; ČSN 69 0012, čl.117
četnost:	1x za 10 let
popis činnosti:	ověření pevnosti a těsnosti tlakového zařízení při zkušebním tlaku

**Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:****Preventivní prohlídka**

četnost:	1 x ročně
popis činnosti:	kontrola tlaku ve vaku a jeho případné seřízení kontrola těsnosti uzavíracího ventilu a expanzní nádoby včetně šroubových spojů kontrola potrubní trasy a ventilů vizuální kontrola nepoškozenosti zařízení kontrola a zaznamenání výrobních čísel